

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД
№19 «ЗАЙЧИК»**



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 19 «Зайчик»

Гадеева Е.Б.

2020 г.

А К Т

Об испытании внешних пожарных эвакуационных лестниц

Комиссия в составе : председателя –заведующий МБДОУ Гадеева Е.Б.
и членов комиссии :

заместителя заведующего по безопасности – Леоновой Г.Е.

завхоз –Тимофеева О.В., провела испытание внешних пожарных эвакуационных
лестниц посредством нагрузки в 150 кг. в течении 10 минут.

В ходе испытаний установлено:

что пожарные эвакуационные лестницы находятся в удовлетворительном
состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации .

Председатель комиссии:

Гадеева Е.Б.

Члены комиссии:

Леонова Г.Е.

Тимофеева О.В.