

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №19 «ЗАЙЧИК»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 19 «Зайчик»

Гадеева Е.Б.

« 01 » 09 2020 г.



А К Т

проверки первичных средств пожаротушения

Комиссия в составе председателя: заведующий ДОУ Гадеева Е.Б.
и членов комиссии:

заместителя заведующего по безопасности Леоновой Г.Е.,
завхоза Тимофеевой О.В., провела обследование технического состояния
огнетушителей на наличие пломб и соответствие их требованиям технической
характеристики.

Проверка технического состояния огнетушителей проводилась путем внешнего
осмотра и взвешивания на контрольных весах.

Комиссией установлено:

1. Пломбы на огнетушителях не нарушены.
2. Суммарная масса каждого огнетушителя соответствует технической
характеристике огнетушителей марки ОУ –3 и равна 6,9 кг., и 4,5кг.
3. Огнетушители признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Гадеева Е.Б.

Леонова Г.Е.

Тимофеева О.В.